



УНИВЕРЗИТЕТ  
У БЕОГРАДУ

МАШИНСКИ  
ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ  
У БЕОГРАДУ

МАШИНСКИ  
ФАКУЛТЕТ

UNIVERSITY OF  
BELGRADE

FACULTY OF  
MECHANICAL ENGINEERING

Centar za  
protivpožarnu tehniku  
Tel: 011-3302360  
Faks: 011-3370364  
E-mail: sgenic@mas.bg.ac.rs

25.06.2018.  
Beograd

BEOTECHNOCLIMA  
Bul. Zorana Đinđića 80  
11070 Novi Beograd, Srbija

## STRUČNO MIŠLJENJE

BR. L/CPT-2018-06-25-1

- 1 Podnosilac zahteva: BEOTECHNOCLIMA  
Bulevar Zorana Đinđića 80, 11070 Beograd - Novi Beograd, Srbija
- 2 Proizvođač: Soler & Palau Sistemas de Ventilación, S.L.U., Španija
- 3 Oznaka proizvoda prema tehničkoj dokumentaciji:  
IN-LINE CENTRIFUGAL DUCT FANS – ILHB / ILHT Series  
Nazivne veličine: 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800
- 4 Namena proizvoda: odvođenje vrelih gasova i dima 400°C/2h (SRPS EN 12101-3)
- 5 Rok važenja potvrde: 31.12.2021.
- 6 Pregledana tehnička dokumentacija: katalog proizvođača, atesti o primenjenim materijalima i ispitivanjima

Na osnovu pregleda uzoraka dostavljenih od strane podnosioca zahteva i napred navedene tehničke dokumentacije o karakteristikama i primeni navedenih elemenata (tehnički katalozi, sertifikati, itd.) zaključuje se da su navedeni uređaji i oprema po kvalitetu usaglašeni sa domaćim standardima i pravilnicima u oblasti ventilacije, klimatizacije i odimljavanje prostora.

Centar za protivpožarnu tehniku

Prof. dr Srbislav Genić

